


↓ CITARE NELLA RISPOSTA ↓

Acque Veronesi S.c. a r.l.
Prot.0027236 Data 15/12/2021
Sede SDE



Egr. Sig.ra
Brutti Maria Angiola
Via Belfiore, 254
37135 VERONA

Sigle: DO/DM/SA/cp

Ns. Rif.: Modulo richiesta Parere Tecnico Nuove Urbanizzazioni prot. 25403 del 23/11/2021
CODICE ATTIVITÀ ACQUE VERONESI: 2021_L_D2_23016_43

Oggetto: RILASCIO PARERE TECNICO riferito al progetto di un Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di un centro ippico/turistico per attività ludico sportive, denominato Centro Ippico "M", in Via Alpone, 37060 Comune di Buttapietra (VR).
Richiedente: Brutti Maria Angiola.

In merito alla Vostra richiesta di Parere Tecnico riguardo il progetto in oggetto, per quanto di propria competenza, Acque Veronesi S.c. a r.l. rilascia **PARERE FAVOREVOLE** così come da elaborati di progetto visionati:

- Tavola 02.RI "Planimetria generale Impianto distribuzione rete idrica";
- Tavola 05 "Planimetria generale acque nere";
- Relazione tecnica.

Si precisa che, per quanto concerne i servizi in gestione all'Ufficio Scrivente, nella zona in esame non risultano presenti né la rete acquedottistica né la rete della fognatura nera, per cui non è previsto alcun allaccio.

Infatti, il progetto prevede che lo scarico dei reflui avvenga in vasche Imhoff collegate a canali drenanti disperdenti, mentre per l'approvvigionamento idrico è previsto l'utilizzo di un pozzo esistente.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti


IL DIRETTORE OPERATIVO
(Diego Macchiella)

Responsabile procedimento/Referente: **Albrigo Sergio** tel 045 8677853 email: sergio.albrigo@acqueveronesi.it

