



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 4647

J.F. AMONN S.P.A.
AMM. UNICO ARNO AMONN
VIA SEBASTIAN ALTMANN 12
BOLZANO

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PONTE NELLE ALPI

OGGETTO: J.F. AMONN S.P.A. - Comune di PONTE NELLE ALPI, VIA CIMA I PRA' 7 - Valutazione del progetto riferita alle sole attività singolarmente soggette e rientranti nell'Allegato I del D.P.R. 1/08/2011 n.151 ai punti:

44.3.C	Impianti di produzione di materie plastiche in quantità superiori a 5.000 kg
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiammabili e/o combustibili in quantità superiori a 50 mc
36.1.B	Depositi di legname in quantità da 5.000 a 50.000 kg

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta ed intesa ad ottenere la valutazione del progetto per le attività in oggetto specificate, ai sensi del D.P.R. 1/08/2011 n.151 si è provveduto all'esame della documentazione presentata.

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo edificio nel sedime della preesistente attività costituito da due blocchi accostati destinati rispettivamente ad ospitare uffici ed alcuni reparti produttivi per prodotti cosmetici il primo ed uno stoccaggio di pallets lignei il secondo.

Sulla copertura è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 100 kWp.

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici prodotti si comunica per quanto di competenza che il progetto è **ADEGUATO** alla normativa antincendio, con le seguenti **SPECIFICAZIONI**:

- dovrà risultare integralmente osservato il D.M. 3/8/2015 e successive mm. ed ii. (RTO)
- l'impianto fotovoltaico dovrà risultare realizzato in conformità alle Linee Guida M.I. - DCPREV n. 1324 del 7/2/2012

Anche per quanto non rilevabile dalla documentazione tecnica prodotta dovranno comunque risultare rispettati i disposti di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro), alla Legge 1/3/1968 n. 186 (impianti elettrici) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37 (installazione degli impianti all'interno degli edifici).



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Al completamento delle opere di cui al presente progetto, dovrà essere presentata a questo Comando la prescritta S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allegando le pertinenti dichiarazioni e certificazioni tra quelle di seguito riportate:

- a) **mod. PIN 2.2 - 2018 CERT. REI** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
- b) **mod. PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
- c) **mod. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP** - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- d) **mod. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- e) **Dichiarazioni di conformità** previste dall'art. 7 del D.M. 37/2008, relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con particolare riferimento a
 - impianti per la produzione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**
 - impianto di **sollevamento di persone** o di cose per mezzo di **ascensori, montacarichi**, scale mobili e simili
 - impianti di **protezione antincendio**
 - **estinzione** degli incendi
 - **evacuazione** del **fumo** e del **calore**
 - **rivelazione** e **segnalazione** d'incendio

f) ALTRE DOCUMENTAZIONI

- a) **Dichiarazione** a firma del responsabile dell'attività, attestante
 - quantitativi delle **sostanze** che presentano pericolo d'incendio e/o scoppio
 - numero e tipo d'**impianti** ed apparecchiature pericolose
 - numero di **addetti** dell'attività
 - numero ed il tipo dei **presidi antincendio** presenti (estintori, naspi, idranti, impianti fissi di estinzione, rivelazione incendi, allarme, ecc.)
- b) **Attestati di frequenza** al corso antincendio svolto ai sensi del D.M. 10.3.1998 relativamente ai componenti della squadra di emergenza interna

La modulistica è disponibile al sito internet "<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/belluno/>".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Arch. Fabio JERMAN
(Firmato digitalmente)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
ANTONIO DEL GALLO
(Firmato digitalmente)