

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

c/o Ospedale "San Martino" – Viale Europa n°22 – 32100 Belluno

Rif. Ns Prot. n. 45158 del 22/07/2022

Belluno, lì 29/08/2022

Tramite SUAP

Del Comune di
PONTE NELLE ALPI
Identificativo Nazionale: 3290

OGGETTO: Istanza di titolo Edilizio Unico ex DPR n.160/2010 – SUAP per attività produttive. Endoprocedimento per permesso di costruire DPR 380/2001 s.m.ii. per l'insediamento di una nuova realtà produttiva industriale su area in variante allo strumento urbanistico – art. 4 della L.R. n. 55/2012. Compendio immobiliare in loc. Cima i Prà catastalmente distinto con il foglio 18 mapp. 216 e foglio 22 mapp 548. Convocazione Conferenza dei Servizi – comunicazione ex art. 2 comma 7 legge n.241/1990.

Ditta: J.F. Ammon SRL, via Sebastian Altmann 12 – Bolzano

Rif. Pratica SUAP: 01373880218-11072022-1531

Emissione di parere

IN RIFERIMENTO all' oggetto;

VISTI gli elaborati grafici e la relazione tecnica a firma dell'ing. Giacomini Giampaolo e del Geom. Stefano Castellani datati 11/07/2022;

VISTA la richiesta di deroga per l'utilizzo dell'aerazione artificiale integralmente sostitutiva a quella naturale nella zona produzione prodotti cosmetici per le motivazioni dovute al ciclo produttivo e meglio specificate nell'all. n° A.7 "Processi produttivi layout Aziendale" (elaborato SUAP n. 01373880218-11072022-1531-052.PDF);

VISTI tutti gli elementi del progetto riguardanti l'igiene e la sanità sia agli effetti della costruzione in se stessa che alla sua destinazione e funzionalità;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTA la vigente normativa in materia igienico sanitaria;

ACQUISITO il parere SPISAL n. 37/2022 agli atti di questo Ufficio;

si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Con le seguenti prescrizioni:

1. L'accesso alla produzione dallo spogliatoio maschile non dovrà avvenire attraversando quello femminile.
2. Gli uffici "spedizioni" (piano terra di mq 6,22) e "cosmesi" (piano secondo di mq 7,90) dovranno essere rispondenti alla superficie minima prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale (mq 8,00).

Tanto si invia a Codesto SUAP per gli adempimenti di propria competenza e per l'inoltro ai soggetti coinvolti.

Distinti Saluti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- Dott. Nahuel Fiorito -
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Note/osservazioni:

- Sono fatte salve le altre norme, pareri, vincoli, prescrizioni di Enti ed Organi Interessati.

Parere espresso dai Servizi SISP e SPISAL ognuno per la parte di rispettiva competenza
