

BG 0017477 del 09/08/2022 18:37:13-SERV.SVILUP



Rif. Nota

Allegati n.

Spett.le

Comune di Ponte nelle Alpi
Fraz. Cadola, 52/A
32014 Ponte nelle Alpi (BL)

PEC comune@pec.pna.bl.it

E,p.c

ditta J.F. AMONN S.R.L. via Sebastian
Altmann, 12 – Bolzano per il tramite del
professionista incaricato Ing. Giampaolo
Giacomini

giampaolo.giacomini@ingpec.eu

Pratica SUAP

Rif. in data 22/07/2022

Oggetto: Procedura di Sportello Unico Attività Produttive – SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012 di cui alla domanda acquisita al protocollo com.le nn. 11631-11632-11633-11634 in data 13.7.2022 finalizzata all'adozione/approvazione di una Variante al P.R.G. ed al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di struttura produttiva a destinazione industriale in variante allo strumento urbanistico generale. CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PRIMA SEDUTA IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA INDETTA ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990.

Trasmissione parere di competenza.

Esaminati gli elaborati relativi al progetto in oggetto, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto, nello specifico:

SCARICHI IDRICI-INDUSTRIALI:

nella relazione tecnico illustrativa – Allegato A, viene evidenziato che la produzione cosmetica necessita di una certa quantità di acqua che non può essere immessa tale e quale nel ciclo produttivo senza un trattamento di demineralizzazione e purificazione. L'acqua così trattata per circa un 60% verrà reimpressa negli scarichi fognari dei servizi igienici. Si fa presente che predette acque sono considerate industriali, pertanto, soggette alla vigente normativa (DPR 59/2013); la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata per il tramite del SUAP competente per territorio. Qualora invece le si intenda assimilare alle domestiche, non

essendolo per definizione, la Ditta dovrà presentare domanda per l'ottenimento di un nulla osta, presso questa Società allegando oltre ai documenti richiesti, anche un'analisi sulle acque che si intendono scaricare che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella dell'art. 34 comma 1 lettera e.3) della DGR n. 842 del 15/05/2012.

Le acque reflue provenienti invece dai servizi igienici sono considerate assimilate alle domestiche; non necessitano quindi di autorizzazione allo scarico bensì di un nulla-osta da parte dell'Ente gestore della fognatura pubblica. Si allega modulistica per richiedere il nulla-osta relativo agli scarichi assimilati al domestico (servizi igienici + eventualmente le acque demineralizzate e purificate di cui sopra).

ACQUEDOTTO:

Parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Si ricorda che il presente parere non costituisce autorizzazione alla realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete di acquedotto (per uso igienico sanitario ed antincendio) ed alla fognatura, o di rifacimento/spostamento di allacci esistenti, per i quali dovrà essere presentata regolare domanda utilizzando i moduli reperibili nel nostro sito internet.

Per quanto di competenza si esprime pertanto parere favorevole ai lavori in oggetto con le raccomandazioni sopra riportate.

Distinti saluti.

Il Responsabile del SII

dott. Ing. Fabio Gasperin

