



Data 17 DIC. 2019 Protocollo N° 545192 / Class: 4.420.03.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di VEGGIANO (PD) – “Variante 6 al PI ai sensi dell’art. 18 L.R. 23/04/2004 n. 11.
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Al Comune di Veggiano (PD)
e, p.c. alla Direzione Difesa di Suolo
alla U.O. Urbanistica
alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
al Consorzio di Bonifica Brenta
al Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Vista ed esaminata la documentazione relativa all’oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 10458 del 06/12/2019;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 15462 del 11/11/2019, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta n. 18259 del 15/12/2019, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l’incremento dell’impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l’invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell’approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che per gli interventi n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 28 la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

Si esprime parere favorevole all’adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata relativamente ai restanti interventi n. 3, 13, 23 e 25.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depresso rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative “a macchia di leopardo”.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: geol. Ilaria Maurizio 049-8778663
P.O. Opere Idrauliche: ing. Alessandra Tassarollo
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it